



## KURZFORM

# Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten

## Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens von unten angeführten Bodenbelägen

Bericht Nr.: 13061804A\_Kurzform

Datum: 25.06.2013

Bearbeiter: R. ANDEXLINGER/am

DW: 868

**Antragsteller:**

Scheucher Holzindustrie GmbH  
Zehensdorf 100  
8092 Mettersdorf a.S.

**Gegenstand der  
Klassifizierung:**

„3-Schicht Parkette der Scheucher Holzindustrie GmbH“<sup>(1.)</sup>  
„BILAflor - 2-Schicht Parkette der Scheucher  
Holzindustrie GmbH“<sup>(1.)</sup>  
„Impression 2-Schicht“<sup>(1.)</sup>  
„Impression 3-Schicht“<sup>(1.)</sup>

**Nummer der notifizierten  
Stelle:**

1322, Produktnorm 14342

**Kurzbeurteilung:**

In Übereinstimmung mit der ÖNORM EN 13501-1:2007 werden o.g. Bodenbeläge auf Grund ihres Brandverhaltens in die Euroklasse  $C_{fl} - s1$  eingereiht. Die Klassifizierung des Brandverhaltens und der dafür gültige praktische Anwendungsbereich sind im Klassifizierungsbericht Nr. 13061804A ersichtlich.

**Produkt-Kurzbeschreibung:** <sup>1.)</sup> in den Holzarten:

Ahorn can., Ahorn eu., Birke, Birnbaum, Buche gedämpft/ungedämpft, Doussie, Afzelia, Eiche, Esche, Fichte, Iroko, Jatoba, Kirschbaum am., Kirschbaum eur., Lärche eur., Lärche sib., Merbau, Nuss am., Nuss eur., Räuchereiche (ammoniakbehandelt), Robinie/Akazie, Roteiche, Teak, Wenge,

**Geltungsdauer für Österreich:**

Aufgrund der geänderten europäischen Normengrundlage ist die Einschränkung der Gültigkeit von Klassifizierungsberichten, die einer Produktnorm zugrunde liegen, aufgehoben.

Gegenständliche Kurzform des Klassifizierungsberichtes stellt keinen vollständigen Klassifizierungsbericht gemäß ÖNORM EN 13501-1:2007, Punkt 16, dar.

Die Klassifizierung wird im Klassifizierungsbericht Nr. 13061804A ausgeführt.

**IBS-INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK UND  
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.  
Akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle**



Ralf ANDEXLINGER  
Sachbearbeiter



Ing. Josef KRAML  
Zeichnungsberechtigter